

OUATECO
RUE DU PAYS D'ORTHE
ZONE ATLANTISUD
40230 ST GEOURS DE MAREMNE

A l'attention de M. Thierry TONIUTTI

Champs Sur Marne, le 09/01/2015

N/Réf. : ACERMI -DR/CP -15-004

Monsieur TONIUTTI,

Conformément aux différents échanges que nous avons eus jusqu'à ce jour, je vous confirme par la présente que le Comité ACERMI a validé le 14 octobre dernier votre demande de certification pour votre produit OUATECO, en tenant compte des éléments techniques obtenus au cours de la procédure d'évaluation par le laboratoire pilote.

A ce jour, les essais sur la conductivité thermique sont terminés et la performance validée qui sera certifiée est de 0,038 W/(m.K).

Les essais relatifs au tassement de votre produit sont toujours en cours de réalisation.

Je vous prie de recevoir, Monsieur TONIUTTI, mes salutations distinguées.

Division Hygrothermique des Ouvrages



Maxime ROGER
Responsable de l'application